

Service des eaux de Val-d'Illiez
Administration communale
Route des Crosets 2
1873 Val-d'Illiez



Entreprise N° : 33210/16775

Sion, le 22 février 2023

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 23-VS-7353

V 1



N° d'échantillon : 23-31552

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez
Personne responsable : Monsieur Alexandre JANSEN, Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Val-d'Illiez
Prélèvement du : 14.02.2023 à 08h00
Date arrivée : 14.02.2023
Effectué par : Monsieur Norbert DEFAGO, Fontainier

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 880 - MIMONT+LES PLACES (Village)
Lieu de prélèvement : 5 - Maison de commune



RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	285 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	16.1 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	14.6 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	51.8 mg/l		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	0.20 mg/l	M : max. 20.00 mg/l	
VS-0389-MOP	Sulfate	18.20 mg/l	M : max. 50.00 mg/l	
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	4.30 mg/l	max. 40.00 mg/l	Conforme
VS-0391-MOP	Magnésium	8.00 mg/l		
VS-0391-MOP	Sodium	2.10 mg/l	max. 200.00 mg/l	Conforme
VS-0391-MOP	Potassium	0.80 mg/l	M : max. 5.00 mg/l	
VS-0556-MOP	Turbidité	non décelé	max. 1.0 UT/F	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/l	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Yann Sirisin
 Inspecteur des eaux potables et des piscines
 Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Val-d'Illiez, Monsieur Norbert DEFAGO, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez
 Service des eaux de Val-d'Illiez, Monsieur Alexandre JANSEN, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

