

COPIE

Service des eaux de Val-d'Illiez
Monsieur Alexandre JANSEN
Route des Crosets 2
1873 Val-d'Illiez



Entreprise N° : 33210/16775

Sion, le 17 mars 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-11005

V 1



N° d'échantillon : 26-44571

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez
Personne responsable : Monsieur Alexandre JANSEN, Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Val-d'Illiez
Prélèvement du : 09.03.2026 à 14h00
Date arrivée : 10.03.2026
Effectué par : Monsieur Pascal FELLAY

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Secteur : 1314 - AU (POMMAT)
Lieu de prélèvement : 18 - Arrivée au réservoir de Courtaraye



RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0391-MOP	Magnésium	3.8 mg/L		
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	267 µS/cm		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	13.7 °F		
VS-0304-MOP	Dureté totale	15.0 °F		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.0		
VS-0391-MOP	Sodium	0.8 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	18.1 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Nitrate	2.1 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
VS-0306-MOP	Calcium	56.1 mg/L		
VS-0389-MOP	Chlorure	0.80 mg/L	M : max. 20.00 mg/L	
VS-0556-MOP	Turbidité	< 0.2 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 320.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

Copie(s) à : Service des eaux de Val-d'Illiez, Monsieur Pascal FELLAY, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

